

P.P.H.U FAZI
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandrów Łódzki

ZWiK/T/280/362/2014

Tuszyn, dnia 25 marca 2014 r.

W dniu 25 marca 2014 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, złożony został, celem uzgodnienia, projekt pn. "Remont ulicy Ogrodzonka w Tuszynie".


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie uzgadnia ww. projekt w zakresie kolizji z przewodami wodociągowymi, wskazując do wymiany i regulacji następującą liczbę skrzynek:

1. w pasie jezdni asfaltowej lub na jej skraju:
 - 1.1. zasuw liniowych na sieci wodociągowej – 1 szt,
 - 1.2. nawierć NCS – 5 szt,
 - 1.3. zasuw hydrantowych – 1 szt,
2. w poboczu:
 - 2.1. nawierć NCS – 5 szt,
 - 2.2. zasuw hydrantowych – 5 szt,

zastosować należy skrzynki żeliwne o średnicy min. 19 cm z pokrywą przylegającą na całej powierzchni do obwodu oporowego korpusu, waga min. 4 kg, materiały z demontażu przekazać należy do dyspozycji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie,

W przypadku uszkodzenia któregoś z elementów uzbrojenia przewodów wodociągowych, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, oraz usunięcia usterki na własny koszt, z prac naprawczych bezwzględnie spisać należy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie protokół odbioru.

Wykonawca, na 10 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do uzyskania, od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, informacji na temat skrzynek o których mowa wyżej.

DYREKTOR
Zakładu Wod. i Kan.

mgr inż. Konrad Chwałowski

Załączniki:

- 1) 1 egz. uzgodnionego projektu

Centrala: tel. (042) 614 - 30 - 18, 232 - 13 - 93
e-mail: p2321393@pilicka.net.pl
NIP 771-000-69-84
REGON 590314655

fax: wew. 24
Dyrektor: zwik@tuszyn.info.pl -Verte-