

GMINA TUSZYN
95-080 TUSZYN
ul. Piotrkowska 2/4
NIP 728-25-99-683, REGON 590648304

Tuszyn, dnia 19.06.2015 r

TI.2710.22.2015
l.dz.2/2015

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: **postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę sieci wodociągowej Tuszyn-Modlica z przyłączami w pasie drogowym”.**

Zamawiający, tj. Gmina Tuszyn uprzejmie informuje, że w trakcie określonego wyżej postępowania przetargowego wpłynęło zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013, poz.907 późn.zm.) - Zamawiający - Gmina Tuszyn przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania oraz wyjaśnienie/odpowiedź.

Pytanie

Czy zamawiający uzna warunek (dotyczy § 5 pkt.2 SIWZ) za spełniony jeżeli wykonawca w wykazie 2,0 km sieci, uwzględni wykonanie metodą przewiertu sterowanego sieci kanalizacji ciśnieniowej? Nadmieniamy, że technologia wykonywania i materiał jest identyczny, jak w przypadku sieci wodociągowej.

Odpowiedź

Nie.

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 2 SIWZ – **wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wybudował łącznie co najmniej 2,0 km sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego.**

BURMISTRZ
Małecki
mgr inż. Witold Małecki