

Tuszyn, 06.10.2015r.

TI.2710.29.2015
l.dz. 2/2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na : "**Remont ul. Słowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej Nr 1 w Tuszynie**".
Nr referencyjny nadany sprawie TI.2710.29.2015 ; Nr przetargu 8/2015.

Zamawiający, tj. Gmina Tuszyn uprzejmie informuje, że w trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Gmina Tuszyn przekazuje treść zapytań z dnia 30.09.2015r. dotyczących SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie :

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji dla w/w inwestycji:

1. SST D-05.03.05 wymaga by mieszanki mineralno-asfaltowe były zgodne z normą PN-S-96025. Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z normą PN-S-96025 jest niezgodna z przepisami Prawa Budowlanego. Prawo Budowlane nakłada na producentów mieszanek mineralno-asfaltowych obowiązek wydawania deklaracji właściwości użytkowych wyrobu, co z kolei wymusza stosowanie norm zharmonizowanych. Norma PN-S-96025:2000 została wycofana 29.05.2008r. bez zastąpienia. Zakres normy PN-S-96025 obejmuje seria europejskich norm zharmonizowanych EN 13108-x, zatwierdzonych w Polsce jako Polskie Normy PN-EN 13108-x wraz z "Wymaganiami Technicznymi WT-2 Nawierzchnie asfaltowe" i one powinny być stosowane przy sporządzaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych drogowych nawierzchni asfaltowych.

Prosimy o potwierdzenie, iż właściwymi będą mieszanki mineralno-asfaltowe:

- warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 KR 1-2
- warstwa ścieralan AC 11 S 50/70 KR 1-2

zgodne z normą PN-EN 13108-1 i Wytycznymi Technicznymi WT-2.

2. SST dla pozostałych wyrobów budowlanych również przywołują nieaktualne normy. Dla większości wyrobów budowlanych zostały wprowadzone normy europejskie PN-EN i zgodnie z przepisami prawa budowlanego one winny być stosowane. Prosimy o potwierdzenie, że materiały i wyroby, dla których opracowano nowe normy, powinny spełniać wymagania tych (obowiązujących) norm, a nie wymagania SST.

3. W przedmiarze dot. Zmiany podbudowy Zamawiający umieścił pozycję nr 12. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca), podając jej ilość obmiarową – 0 m2. Prosimy o poprawienie tej pozycji przedmiaru.

Odpowiedź:

ad.1. Potwierdzamy, że przywołane w zapytaniu mieszanki mineralno-asfaltowe będą właściwe.

ad.2. Potwierdzamy, że materiały budowlane muszą spełniać aktualne normy.

ad.3 Zamawiający umieścił pozycję nr 12 – Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca), podając jej ilość obmiarową – 0 m2: Umieszczenie tej pozycji w przedmiarze było z założenia informacją dla Wykonawcy, że ta warstwa będzie realizowana, jednakże wartość obmiarowa została zawarta w kosztorysie pierwotnego projektu, a warstwa ścieralna w ilości 75m2 dotyczy powierzchni na skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego.

BURMISTRZ
Małeki
mgr inż. Witold Małeki