

Tuszyn 22.02.2016r.

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
woj. łódzkie
NIP: 771-10-10-195 REG. 000523475

Usługi Projektowe
RŁ – Ewa Łatecka
Ul. Ogniskowa 11 m 6
93-329 Łódź

RDiZ-7040. 12 .2016

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2016r. Urząd Miasta w Tuszynie,
pełniąc funkcję zarządcy drogi, uzgadnia projekt pt: „Przebudowa ulicy
Hetmańskiej na działkach 336, 62 obręb Tuszynek Majoracki”

PROJ. MISTRZ

Łatecka

mgr inż. Witold Matecki

Sprawę prowadzi:
Dariusz Ałaszewski

Usługi Projektowe RŁ - Ewa Łatecka
93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 6

ZWiK/ 372 /2016

Tuszyn, dnia 31 marca 2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

UZGODNIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie uzgadnia pozytywnie projekt budowlany pt.: "Przebudowa ulicy Hetmańskiej na działkach 336,62 oraz 1/88, 1/89, 1/90, 1/91 i 1/92 obręb Tuszynek Majoracki". Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową, fakt ten należy zgłosić w Siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.

DYREKTOR
ZWiK w Tuszynie


mgr inż. Damian Chojnacki

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zakład w Łodzi

ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14
sekretariat.owzl@warszawa.psgaz.pl

Pani Ewa Łatecka
Usługi Projektowe RŁ
ul. Ogniskowa 11 m 6.
93-329 Łódź

Wasz znak: 77/2016
Nasz znak: OW.LTI.18.129.2016.JK

Łódź, 25.03.2016

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej pt "Przebudowa ul. Hetmańskiej na dz. 336, 62 oraz 1/88, 1/89, 1/90, i 1/92, obręb Tuszynek Majoracki".

Szanowna Pani,

W nawiązaniu do Pani wystąpienia, w imieniu PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi uprzejmie informuje, iż w zakresie planowanej inwestycji drogowej, w ul. Hetmańskiej w Tuszyнку Majorackim, zlokalizowany jest gazociąg średniego ciśnienia ϕ 65 stal z 1987r oraz przyłącza gazu.

Zakład w Łodzi pozytywnie opiniuje plan zagospodarowania terenu i uzgadnia przesłany projekt, pod warunkiem zachowania odpowiednich nakryć przewodów gazowych.

W okresie jednego miesiąca przed przystąpieniem do realizacji układu drogowego, wykonawca przebudowy powinien powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu w Pabianicach o planowanych pracach, w których należy uwzględnić ewentualną regulację wysokościową skrzynek istniejącej armatury.

W celu uniknięcia zerwania przewodów gazowych, przed przystąpieniem do korytowania jezdni należy wykonać przekopy kontrolne sieci gazowej, potwierdzające rzeczywiste jej posadowienie. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonywać ręcznie.

Sprawę prowadzi:

Jolanta Kocik tel.42 6759214

Z poważaniem

DYREKTOR ZAKŁADU

Karol Papiernik

Zastępca Dyrektora
Zakładu ds. Technicznych

Bogusława Gutowska