



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź-Teren  
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski  
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35  
tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04  
Piotrkow.dystldzt@gkpge.pl

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. JACEK SZELIŃSKI  
uprawniony do kierowania robotami  
nadzoru i projektowania w zakresie  
drog, przejazdów, mostów.  
Nr UAN IV-10220N/25/84 i 63-93 Sk-08

Piotrków Trybunalski, 06.06.2011 r.

**P.P.H.U. „Fazi”**  
**95-070 Aleksandrów Łódzki**  
**ul. Wojaka Polskiego 165**

L.dz. : 01-TR-001924-2011

Dotyczy: uzgodnienia rozbudowy ul. Nidas Leśny w Tuszynie

Na pismo:

z dnia: 24.05.2011 r.

Wpływ do RE: 06.06.2011 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące uzgodnienie projektowanej rozbudowy **ul. Nidas Leśny w Tuszynie** od km. 0+000 do km. 0+861,72 i od km. 0+133,00 do km. 0+591,86 Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. informuje, że przedstawione projekty budowlane uzgadnia pozytywnie z następującymi uwagami :

1. W miejscach skrzyżowań istniejących przyłączy kablowych 0,4 kV z pogłębianymi rowami kable należy osłonić rurami dwudzielnymi Arot **np. typu APS 110** – koloru niebieskiego ;
2. Należy bezwzględnie zachować głębokość ułożenia kabli pod dnem rowu **min. 0,5 m** ;
3. W miejscach **zblizeń** do słupów linii napowietrznych 0,4 kV należy zachować odległość **poziomą** od podziemnej części słupów energetycznych do krawędzi wykopu **min. 1,0 m** ;

W części opisowej projektu muszą znaleźć się następujące uwagi dotyczące sposobu prowadzenia prac:

1. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania** lub **zblizenia** z kablami energetycznymi **0,4 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;
2. Sposób oraz technologię osłonięcia kabli energetycznych **0,4 kV** ustali **wykonawca** robót z Oddziałem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac ;
3. **Rozpoczęcie prac** należy zgłosić **pisemnie** do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. na **2 tygodnie** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami ;
4. Prace na urządzeniach energetycznych powinna wykonać osoba lub firma posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci elektro-energetycznej. Prace te podlegają odbiorowi technicznemu przez pracowników Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb.

Zgodnie z obowiązującym w 2011r. „Cennikiem usług dodatkowych PGE Dystrybucja S.A.” – pozycja 21 - za przedmiotowe uzgodnienie należy wnieść opłatę w wysokości brutto **114,57 zł**, na podstawie załączonej faktury.

Załączniki: faktura za uzgodnienie - 1 egz.

Do wiadomości: TE, TD, PE Tuszyn - infos

Kopia: TR,

Kierownik  
Działu ds. Rozwoju Sieci

Adam Ruszkiewicz

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź-Teren  
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski  
Główny inżynier  
Marek Filipczak