

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie

95-080 TUSZYN, ul. Brzezińska 86 a

P.P.H.U. "FAZI"
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandrów Łódzki

Za zgodność
z oryginałem
mgr inż. JACINT SZELIG
uprawniony do kierowania robotami
nadzoru i projektowania w zakresie
drog, przejazdów, mostów
Nr UAN IV-10220/125/84 i 63.93/Sk-

ZWIK/470/2010

Tuszyn, dnia 31 maja 2011 r.

W dniu 25.05.2011 r. do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, wpłynęło pismo P.P.H.U. FAZI z prośbą o uzgodnienie projektów rozbudowy:

1. ul. Nidas Leśny w Tuszynie od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej w Tuszynie odc. od km 0+133,00 do 0+591,86,
2. ul. Nidas Leśny w Tuszynie od km. 0+000 do km 0+861,72.

Biorąc pod uwagę, że przeznaczona do rozbudowy ulica uzbrojona jest w przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem, uzgadnia się ww. projekty, pod warunkiem:

1. Dokonania, regulacji wysokości skrzynek zasuw odcinających do przewodów wodociągowych i hydrantów oraz zabezpieczenia ich betonowym krążkiem o grubości min. 10 cm, wyniesienie hydrantów nadziemnych tak by wysokość części nadziemnej hydrantów, przed i po przebudowie drogi, nie uległa zmianie.
2. Docieplenia przewodów wodociągowych jeżeli w projekcie przewidziane zostanie zmniejszenie warstwy ziemi przykrywającej te przewody, np. poprzez pogłębienie rowów.
3. Uzyskania, w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, informacji na temat lokalizacji przyłączy wodociągowych, wraz z uzbrojeniem, wybudowanych po 31 maja 2011 r. tj. po dniu wydania przedmiotowego uzgodnienia
4. Naniesienia na rysunkach nr. 1, 1.1, 1.2, następujących zmiany:
 1. zmienić status przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 55/6 z: projektowanego, na: w budowie oraz wnieść jego lokalizację zgodnie z załączoną mapą (załącznik nr 1),
 2. zmienić status przyłącza wodociągowego na działce nr ewid. 100 z: projektowanego, na: w budowie.

Po naniesieniu na rysunkach nr 1, 1.1, 1.2 ww. zmian, wniesione przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem, będą przedstawiały stan faktyczny na dzień 31 maja 2011 r.

W projekcie zobowiązać należy Wykonawcę do:

1. uzyskania informacji na temat wybudowanych (po dniu uzgodnienia), przewodów wodociągowych oraz ich uzbrojenia,
2. powiadomienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie o terminie rozpoczęcia robót,
3. każdorazowego powiadomienia Zakładu o uszkodzeniu przewodów wodociągowych oraz ich uzbrojenia, w czasie prowadzonych prac, wraz z usunięciem awarii na własny koszt.

DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Konrad Chwałowski

Centrala: tel. (042) 614 - 30 - 18, 232 - 13 - 93
e-mail: p2321393@pilicka.net.pl
NIP 771-000-69-84
REGON 590314655

fax: wew. 24
Dyrektor: zwik@tuszyn.info.pl