

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie

95-080 TUSZYN, ul. Brzezińska 86 a
STAROSTWO TUSZYN
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stowarzyszenie Pracowników
95-080 Tuszyn, ul. Piłicka 11

Usługi Projektowe RL - Ewa Łatecka
ul. Ogniskowa 11 m. 6
93-329 Łódź

ZWiK/T/472/538/2014

Tuszyn, dnia 26 maja 2014 r.

W dniu 16 maja 2014 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, złożony został, celem uzgodnienia, projekt pn. Remont ulic Kruszowskiej i Prostej w Garbowie na działkach nr 247/1 i 100 obręb Garbów w Gminie Tuszyn.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie uzgadnia ww. projekt w zakresie kolizji z przewodami wodociągowymi, pod warunkiem:

1. Docieplenia przewodów wodociągowych jeżeli w trakcie prowadzenia prac zostanie zmniejszona warstwa ziemi przykrywającej te przewody, np. poprzez pogłębienie rowów.
2. Uzyskania, w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, informacji na temat lokalizacji przyłączy wodociągowych, wraz z uzbrojeniem, wybudowanych po 26 maja 2014 r r. tj. po dniu wydania przedmiotowego uzgodnienia.

Wykonawca, który remontować będzie przedmiotowe ulice, zobowiązany jest do powiadomienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, na 3 dni przed przystąpieniem do prac budowlanych, o terminie ich rozpoczęcia. W przypadku uszkodzenia któregoś z elementów uzbrojenia przewodów wodociągowych, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, oraz usunięcia usterki na własny koszt, z prac naprawczych bezwzględnie spisać należy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie protokół odbioru.

DYREKTOR
Zakładu Wod. - Kan.
[Podpis]
mgr inż. Konrad Chwałowski

Załączniki:

- 1) 1 egz. uzgodnionego projektu

Centrala: tel. (042) 614 - 30 - 18, 232 - 13 - 93
e-mail: p2321393@pilicka.net.pl
NIP 771-000-69-84
REGON 590314655

fax: wew. 24
Dyrektor: zwik@tuszyn.info.pl