

Tuszyn, 25.04.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

TI.2710.9.2017  
l.dz. 2/2017

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

**" Remont dróg powiatowych – ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach numer ew. 9, 12, 431, 37".**

- Nr referencyjny nadany sprawie TI.2710.9.2017 ; Nr przetargu 2/2017.

Zamawiający, tj. Gmina Tuszyn uprzejmie informuje, że w trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zmianami ) Gmina Tuszyn przekazuje treść zapytań z dnia 21.04.2017r. dotyczących SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 :

Zgodnie z załączonym przedmiarem należy wymienić i wyregulować 49 szt. studzienek dla zaworów wodociągowych i 10 szt. studzienek dla włazów kanałowych, natomiast w załączonym do projektu uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie należy wymienić i wyregulować skrzynki od :

- nawiertu NCS – 37 szt.
- zasuw wodociągowe – 7 szt.
- hydrantu p.poż. - 5 szt.

oraz należy wyregulować skrzynki od (brak ilości) :

- nawiertu NCS,
- obudowy zasuw hydrantu p.poż.
- zasuw wodociągowych.

Prosimy o potwierdzenie rodzaju i ilości armatury którą należy wymienić oraz podanie ilości i rodzaju armatury którą należy tylko wyregulować.

**Odpowiedź:**

**Wykonawca musi ująć wszystkie regulacje i wymiany ujęte w piśmie ZWiK/T/1348/1222/2016r. z dnia 30.11.2016r. ( projekt wykonawczy .**

Pytanie nr 2 :

Zdaniem oferenta zgodnie z technologią wykonania robót bitumicznych, skropienie emulsją asfaltową na zimno należy wykonać przed ułożeniem warstwy bitumicznej. Skropić należy zarówno nawierzchnię istniejącą jak i po frezowaniu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni na całym odcinku ( a nie tylko na odcinku 690,77 m) oraz po ułożeniu warstwy wiążąco-wyrównawczej. Prosimy o podanie przewidywanej ilości emulsji na 1 m<sup>2</sup> dla każdej z warstw.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z technologią wykonania robót bitumicznych skropienie emulsją na zimno należy wykonać również na istniejącej nawierzchni bitumicznej tj. dodatkowo 6365,38m<sup>2</sup> oraz na całej w-wie wiążąco-wyrównawczej przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Średnie zużycie emulsji należy przyjąć 0,7 kg/m<sup>2</sup> dla każdej warstwy.**

**BURMISTRZ**  
*Maiecki*  
**mgr inż. Witold Maiecki**