

INWESTOR:

GMINA TUSZYN
UL. PIOTRKOWSKA 2/4
95-080 TUSZYN

Informacja dotycząca bezpieczeństwa **i ochrony zdrowia**

(STADIUM)

OBIEKT:

**LINIA OŚWIETLENIA ULICY TUSZYŃSKIEJ W ŻEROMINIE NA ODCINKU OD NR
16 DO UL. OGRODZONKA
DZ. 93;102;108/1;109/1;148**

TUSZYN, 10 / 2006 r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. Zakres i kolejność robót

Zamierzenie inwestora obejmuje wybudowanie linii napowietrznej oświetlenia ul. Muszyńskiej w Żerominie gm. Tuszyn na odcinku od nr 16 do skrzyżowania z ul. Ogrodzonka

Roboty będą prowadzone w następującej kolejności :

1. roboty elektromontażowe
2. roboty elektroinstalacyjne

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym zakresem opracowania znajdują się:

- napowietrzna linia n.n
- napowietrzna linia telefoniczna
- wodociąg w110
- zabudowania mieszkalne

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

1. Roboty budowlane , których charakter, organizacja , lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- występują roboty prowadzone w odległości mniejszej niż 3,0 m od elektroenergetycznej linii napowietrznej n.n
- występują roboty przy których istnieje zagrożenie upadku z wysokości powyżej 5m

2. Roboty budowlane przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych, lub czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

- nie występują

3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym

- nie występują

4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych

- występują roboty w pasie drogowym ulicy po której może odbywać się ruch

5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników

- nie występują

6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach

- nie występują

7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z sieci napowietrznych

- nie występują

8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza

- nie występują

9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych

- nie występują

10. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych

- nie występują

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- przewiduje się zapoznanie pracowników z planem BIOZ , oraz instruktaż przeprowadzony przez kierownika robót.
- pracownicy powinni posiadać aktualne szkolenia w zakresie BHP, oraz aktualne badania lekarskie

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie

Dla prawidłowego przebiegu robót należy je wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegać przepisów BHP.

Roboty prowadzone na czynnej linii napowietrznej muszą być prowadzone po jej wyłączeniu i w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym.

Do wykonywania robót używać odpowiedniego i sprawnego sprzętu i narzędzi.

Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi.

Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną.

OPRACOWAŁ: