

P.P.H.U FAZI
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandrów Łódzki

ZWiK/T/15/5/2014

Tuszyn, dnia 09 stycznia 2014 r.

W dniu 09 stycznia 2014 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, złożony został, celem uzgodnienia, projekt pn. "Przebudowa ul. Stodolnianej w Tuszynie".

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie uzgadnia się ww. projekt w zakresie kolizji z przewodami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem:

1. dokonania regulacji, zlokalizowanych w pasie jezdni asfaltowej objętej projektem, wysokości skrzynek wraz z ich wymianą:
 - 1.1. zasuw liniowych na sieci wodociągowej – 1 szt,
 - 1.2. nawiertów NCS – 16 szt,zastosować należy skrzynki żeliwne o średnicy min. 19 cm z pokrywą przylegającą na całej powierzchni do obwodu oporowego korpusu, waga min. 4 kg, materiały z demontażu przekazać należy do dyspozycji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie,
2. dokonania, regulacji wysokości skrzynek zlokalizowanych w projektowanym chodniku:
 - 2.1. zasuw na przyłączach wodociągowych – 2 szt,
 - 2.2. nawiertów NCS – 3 szt,
3. regulacji wysokości skrzynek podziemnych hydrantów p.poż oraz skrzynek do zasuw hydrantowych – 2 kpl.
4. regulacji wysokości studni kanalizacyjnych – 7 szt,
5. w przypadku konieczności obniżenia przewodu przyłącza wodociągowego kolidującego z projektowaną studnią kanalizacji deszczowej oznaczoną symbolem D4, przewód przyłącza wodociągowego na odcinku od nawiertu NCS do zasuw odcinającej należy wymienić, zastosować należy rury PE 100 o średnicy DN/OD 40 mm, łączenia elektrooporowe,
6. poza obszarem objętym projektowaniem, lecz w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: 2 hydranty p.poż wraz z zasuwami (na wysokości działki nr ewid. 121 i w ul. Pszczelej) oraz 3 zasuw odcinające na przyłączach wodociągowych (na wysokości działek nr ewid.: 31/3, 226/10, 226/11. Jeżeli w czasie wykonywania prac wynikających z przedmiotowego projektu, nastąpi ingerencja w ten teren, przewidzieć należy regulację wysokości skrzynek do ww. zasuw i hydrantów.
7. w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów uzbrojenia przewodów wodociągowych, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, oraz usunięcia usterki na własny koszt, z prac naprawczych bezwzględnie spisać należy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie protokół odbioru,
8. w przypadku spowodowania, w wyniku prowadzonych prac, zakorkowania sieci kanalizacyjnej lub zanieczyszczenia studni kanalizacyjnych odpadami stałymi, Wykonawca zobowiązany jest do udrożnienia kanału i wyczyszczenia studni kanalizacyjnej we własnym zakresie,