

Tuszyn, dn. 18.05.2018 r.

**GMINA TUSZYN**  
95-080 TUSZYN  
ul. Piotrkowska 2/4  
NIP 728-25-99-689, REGON 590640304

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZP. 2710. 6 .2018**

**L.dz. 1/2018**

**Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**„Remont drogi w miejscowości Jutroszew na działkach nr ew. 499 i 473/1.”**

Zamawiający tj. Gmina Tuszyn informuje, że w trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Tuszyn przekazuje treść zapytania otrzymanego przez Zamawiającego w dniu 15.05.2018 r. dotyczącego SIWZ wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania remontu drogi w m. Jutroszew? Wykonawca proponuje zamienić potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi (poz. 8 – 10 załączonego przedmiaru) na nawierzchnię z dwóch warstw mieszanki mineralno – asfaltowej tj. 2 cm warstwy wyrównawczej oraz 3 cm warstwy ścieralnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania remontu drogi w miejscowości Jutroszew na działkach nr ew. 499 i 473/1.

Zamawiający nie dokonał żadnych zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**BURMISTRZ**  
*Matecki*  
**mgr inż. Witold Matecki**

*Sporządził i sprawę prowadzi: Aleksandra Kiljan – inspektor  
tel. 42 232 13 82 wew. 42*