



Układ sieciowy:	TN-S
Napięcie znamionowe:	400/230V~ 50Hz
Ochrona od porażeń:	Samoczynne Wyłączenie Zasilania Wyłączniki Różnicowoprądowe 30mA

Lp	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	MIN.NATĘŻENIE OŚWIE TL.	POWIERZCHNIA
1.1	Przedsionek	100lx	4,31
1.2	Magazyn	150lx	16,59
1.3	Pom.socjalne	200lx	7,85
1.4	Pom.biurowe	500lx	14,98
1.5	Sala wystawowa	300lx	102,14
1.6	Hol z szatnią	200lx	12,73
1.7	Rozdzielnia enn	200lx	5,09
1.8	Pom.porz.	100lx	0,59
1.9	Wc	200lx	5,70
			169,98 m2

LEGENDA

- łącznik instalacyjny jednobiegunowy
- łącznik instalacyjny swiecznikowy
- łącznik instalacyjny schodowy
- łącznik instalacyjny krzyżowy
- TR - tablica rozdzielcza 230/400V
- gniazdo 1 fazowe 2P+Z, 16A
- gniazdo 3 fazowe 3P+N+Z, 16A
- [31] - nr obwodu wg. schematu strukturalnego
- pożrowy wyłącznik prądu PWP

ZAKRES OPRACOWANIA

<b>"ELPAB" ZBIGNIEW URBANIAK</b>			
ul. Dobra 6; 95-200 Pabianice			
tel.: 42/213 66 62; 605 57 98 44			
Tytuł opracowania: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU GMINNEGO NA POTRZEBY IZBY PAMIĘCI.			
Tytuł rysunku: Instalacje elektryczne - Plan (PARTER)			
	Autorzy projektu:	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	inż. Zbigniew Urbaniak	225/91/WŁ	
Opracował:	inż. Marcin Urbaniak	ŁOĐ/2266/POOE/13	
Sprawdził:	---		
Inwestor: Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4		Branża: ELEKTRYCZNA	
Adres inwestycji: TUSZYN, ul. 3 MAJA 49, dz. nr 124/1, obr. 8		Wydanie: W1	Skala: 1:100
		Data: 06.2018	Nr kol. 01
		Nr projektu: 11/18	Arkuszy: 1/1
		Rodzaj oprac. PB	Nr rys.: E-1801