

Tuszyn dnia 10.04.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

TI.7011.14.2019 L. dz. 3/2019

Zamawiający, tj. Gmina Tuszyn informuje, że w trakcie przedmiotowego postępowania wpłynęło pytanie do zapytania ofertowego TI.7011.14.2019 L.dz. 1/2019 na „Budowę i wyposażenie placu zabaw w Rydzynkach”, Gmina Tuszyn udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o informację czy ogrodzenie ma być ocynkowane i malowane proszkowo na zielono czy tylko ocynkowane?

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Rydzynkach”, ogrodzenie ma być wykonane z paneli zgrzewanych, ocynkowanych z drutów stalowych malowanych metodą proszkową – kolor zielony.

BURMISTRZ
Małeck
mgr inż. Witold Małeck

Sprawę prowadzi: Referat Techniczno-Inwestycyjny

Tel. 42 232 13 82 wew. 42, 43

Pismo sporządziła: Agnieszka Hupka

Pomoc administracyjna
Hupka
mgr Agnieszka Hupka

**p.o. KIEROWNIKA REFERATU
TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO**
Musialska
mgr Izabela Musialska