

- RG – rozdzielnica główna obiektu
- RT – rozdzielnica technologiczna sterująca pracą stacji (wyposażenie i montaż – firma dostawcza urządzeń)
- RZH – szafa zasilająco–sterująca zestawu hydroforowego ZH (wyposażenie i montaż – firma dostawcza zestawu)
- RP – rozdzielnica pneumatyki (wyposażenie i montaż – firma dostawcza zestawu)
- GE – grzejnik elektryczny z termostatem
- – korytko kablowe 200x60
- 24V – gniazdo wtykowe 16A/24V
- – gniazdo wtykowe 16A/230V z bolcem ochronnym; hermetyczne
- – gniazdo wtykowe 16A/400V z bolcem ochronnym; hermetyczne
- PWP – przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Lista kablowa urządzeń technologicznych:
(Uwaga: listę kablową zweryfikować ostatecznie z DTR urządzeń)

1a–1f. YSLY 7x0,75 : Rozdzielnica RT – przepustnica filtra
2. YDYżo 3x1,5 : Rozdzielnica RT – chlorator
3. LIYCY 4x0,34 : wodomierz – chlorator
4. YDYżo 5x6 : Rozdzielnica RT – pompa płucząca 7,5kW
5a,5b. YDYżo 5x2,5 : Rozdzielnica RT – Sprężarka 2,2kW
6. YDYżo 5x2,5 : Rozdzielnica RT – dmuchawa 5,5kW
7. LIYCY 4x0,34 : Rozdzielnica RT – rozdzielnica pneumatyczna
8. YDYżo 3x2,5 : Rozdzielnica RT – rozdzielnica pneumatyczna

Uzupełniające zestawienie przewodów do urządzeń zewnętrznych:
– rozdzielnica RT – pompa/odstojnik : YKSY 7x1,5
– rozdzielnica RT – pompa/odstojnik : YKYftly 3x1,5
– rozdzielnica RT – zbiornik zewnętrzny : YKYftly 3x1,5
– rozdzielnica RZH – zbiornik zewnętrzny : YKY 3x1,5
– rozdzielnica RT – pompownia wód popłucznych : YKY 5x10
– rozdzielnica RT – pompownia studni głęb. : YKY 5x6
– rozdzielnica RT – pompownia studni głęb. : YKY 5x6
– rozdzielnica RT – sonda hydrostatyczna w studni głęb. : YKSY 5x1,5
– rozdzielnica RT – sonda hydrostatyczna w studni głęb. : YKSY 5x1,5
– przewody do przetworników ciśnienia – YKY 4x1

Biuro projektowe:	EKO-KOMPLEKS J. Fidryślak, J. Budzińska S.J.	95 - 030 Rzgów, ul. Guzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl www.ekokompleks.com.pl NIP 729-10-17-522 REGON 471121530
Inwestor:	Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4, 95 - 080 Tuszyn	
Nazwa inwestycji:	Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach gm. Tuszyn	
Lokalizacja inwestycji:	Miejscowość Rydzynki, obręb 100611_4.0011, numer działki 103/2, ul. Tęczowa	
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:	Podpis:
Projektant:	**mgr inż. Jacek Frydrysiak** nr upr. 617/94/WŁ specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	
Rysunek:	**INSTALACJE UZIEMIEŃ**	
Skala: 1:100	Data: 04.2018	Branża: Elektryka / Stadium: PBZ / Rysunek nr: E-3