

STAROSTA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ŁÓDŹ, 06.11.23

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

90-002 Łódź, ul. Tuwima 28

Tel. 6329828

P R O T O K Ó Ł - 951/2005

opini o uzgodnieniu dokumentacji projektowej.

Przedmiot opinii : OŚWIETLENIE ULICY- LINIA KABLOWO-NAPOWIETRZNA

Data wpływu zlecenia do Zespołu : 06.11.14

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
położonego : TUSZYN UL.WYSOKA ODC.UL.NOWORZGOWSKA-WSCHODNIA

Inwestor: GMINA TUSZYN

95-080 TUSZYN

PIOTRKOWSKA 2/4

Projektant: mgr inż.ZBIGNIEW URBANIAK, mgr inż.GRZEGORZ PALEK

1.Podstawa prawna opinii :

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (Dz.U. nr 30 poz.153 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. nr 38 poz.455)
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej.
Zarządzenie nr 1/99 z dnia 02 lutego 1999r Starosty Powiatu Łódzkiego Wsch.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku
przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.

3.Uwagi i zalecenia:

- W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.
- Prace w rejonie gazociągu prowadzić ręcznie, pod nadzorem MSG-GAZOWNIA ŁÓDZKA.
- Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać od zarządcy drogi.
- Prace ziemne w rejonie kabli energetycznych sWN wykonywać sposobem ręcznym, pod nadzorem
Zakładu Energetycznego Łódź-teren S.A. Rejon Piotrków Trybunalski.

Z up. STAROSTY
inż. *Marjanna Hikiś*
Przewodniczący Zespołu