

Tuszyn, dnia 17.07.2008r.

ZAPYTANIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Budowy kompleksu sportowego w ramach projektu pn. „ Moje boisko – Orlik 2012 ” w Tuszynie (znak postępowania TI – 12/2008)

Informuję, że w trakcie trwającej procedury przetargowej dla określonego wyżej zadania inwestycyjnego, w terminie do dnia 17.07.2008r. wpłynęło do Zamawiającego poniższe pytanie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – udzielam odpowiedzi na skierowane zapytanie

Pytanie Nr 1

W przedmiarze robót Zamawiający opisuje trawę syntetyczną o wysokości 4 cm układaną na macie elastycznej.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o wyższym włóknie i zgodnie z zaleceniem producenta układanej bezpośrednio na podbudowie, bez maty elastycznej, spełniającej wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

Odpowiedź

Nawierzchnię dla boiska do piłki nożnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. należy ułożyć 10 mm warstwę elastyczną prefabrykowaną i 40 mm nawierzchnię z trawy syntetycznej.

Burmistrz

Tadeusz Walas