

**Gmina Tuszyn  
ul. piotrkowska 2/4  
95-080 Tuszyn**

Tuszyn, dnia 30.03.2009 r.

TI-2214/ 77 /09

## **ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na  
„Remont ul. Komarowej i Słowiczej w Rydzynkach.”**

Uprzejmie informuję, że w trybie art.38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23,poz.1655 oraz z 2008 r. Nr 171,poz.1058, ze zmianami) wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.03.2009 r. zapytania dot. treści SIWZ dla określonego wyżej postępowania przetargowego.

**Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy PZP udzielam odpowiedzi na skierowane zapytania.**

### **PYTANIE**

Niniejszym prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ dot. w/w postępowania przetargowego w następującym zakresie:

W przedmiarach robót udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego w rozdziałach – Podbudowa zastosowano kruszywo łamane (dolomit) na warstwę dolną i górną podbudowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych tablica 10 oraz norma PN-S-06102:1997 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” - do wykonania podbudowy należy stosować „kruszywo łamane zwykłe o uziarnieniu ciągłym mieszczące się pomiędzy krzywymi 1 i 2 (rys. nr 1, norma PN-S-06102) frakcji 0/31,5 mm na podbudowę zasadniczą.

Czy zamawiający dopuszcza alternatywnie zastosowanie innych materiałów spełniających jednakże obecnie obowiązujące przepisy i normy?

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy zasadniczej grub. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.

Nie dopuszcza się alternatywnych, zmiennych rozwiązań materiałowych.

**BURMISTRZ MIASTA TUSZYNA**

*/ - / inż. Tadeusz Walas*