

Tuszyn, 05.09.2013r.

TI.2710.3.2013
l.dz. 10/2013

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :
" Remont nawierzchni ul. Szpitalnej" – przetarg nr TI-20/2013.

Zamawiający, tj. Gmina Tuszyn uprzejmie informuje, że w trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Gmina Tuszyn przekazuje treść zapytań z dnia 02.09.2013r. dotyczących SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie :

Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa mówi, że istniejące zawyżone pobocza są porośnięte trawą, krzewami i drzewami. Przedmiar robót zakłada jedynie ścinę zawyżonych poboczy, natomiast nie zawiera pozycji dotyczących wyceny ścinania drzew i krzewów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje do wyceny.

Odpowiedź:

Zakres opracowania obejmuje remont istniejącej jezdni w krawężnikach bez ich wymiany. Ścinka zawyżonych poboczy dotyczy praktycznie jednej strony i ma za zadanie poprawę odwodnienia jezdni w przypadku pozostawienia krawężnika jako oporu. Projekt nie zakłada wycinki drzew, a ewentualne karczowanie krzaków, których praktycznie nie ma na poboczu w skrajni jezdni. Wykonawca, po wizji w terenie, uwzględni ewentualne ścinanie krzewów w pozycji ścinka zawyżonych poboczy.

BURMISTRZ
Małecki
mgr inż. Witold Małecki