

Tuszyn, dnia 28.08.2012r.

WSZYSCY OFERENCI

TI.2710.5.2012
L.dz. 15/2012

dot.: przetargu nieograniczonego na „ Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski – etap II ”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie.

Pytanie 1.1

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy STWiORB a opisem technicznym odnośnie wymagań dotyczących mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do wykonania warstw bitumicznych na w/w ulicy prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju i uziarnienia mieszanki.?

Odpowiedź:

Warstwy nawierzchni bitumicznej (ścieralna i wiążąca) z mieszanki mineralno – bitumicznej przewidzianej do rozbudowy ul. Zielonka muszą spełniać wymogi kategorii ruchu Kr2 wg aktualnie obowiązującej normy PN-EN13108-x tak jak podano w opisie technicznym czyli:

- warstwa ścieralna o uziarnieniu 0/11mm AC11S
- warstwa wiążąca o uziarnieniu 0/16mm AC16W (zmiana do podanej w opisie 0/22mm),
- w załączeniu zmodyfikowane specyfikacje dla ww warstw dla obowiązującej normy (na stronie internetowej).

Pytanie 1.2

Ponadto z uwagi na zmianę podanego w PT ścieku bet. trójkątnego zgodnie z „ Ogólną charakterystyką obiektu ” oraz przedmiarem robót, prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego szczegółów dot. Ścieków muldowych o wym. 60x50x20 cm (np. rysunek wraz z STWiORB).

Odpowiedź:

Ściek prefabrykowany przy krawędzi jezdni : omyłkowo podano wymiar w PT 60x50x20cm , winno być 60x50x15cm. W załączeniu specyfikacja dla tego ścieku z rysunkiem wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych (na stronie internetowej).

BURMISTRZ
Małeck
mgr inż. Witold Małeck