

	sferoidalnego	
10.	zwężka dwukołnierzowa FFR 150/100 wykonana z żeliwa sferoidalnego	1 szt
11.	łącznik RK DN 100 do połączenia bosego końca rury żeliwnej z armaturą kołnierzową, łącznik z żeliwa sferoidalnego, śruby ściągające z stali nierdzewnej	3 szt
12.	złączka kołnierzowa NBR Ø 150 lub łącznik RK Ø 150 do połączenia bosego końca rury PVC z armaturą kołnierzową, złączka / łącznik z żeliwa sferoidalnego, śruby ściągające z stali nierdzewnej	2 szt
13.	skrzynki uliczne żeliwne do zasuw o średnicy min. 19 cm	5 szt
14.	tuleja PE 100 Ø 160, kołnierzowa, do zgrzewania doczołowego	6 szt
15.	kołnierz luźny galwanizowany do tulei PE Ø 160,	6 szt
16.	tuleja PE 100 Ø 100, kołnierzowa, do zgrzewania doczołowego	2
17.	kołnierz luźny galwanizowany do tulei PE Ø 100,	2
18.	rura PE 100 Ø 160 do wody	1 szt (12 mb)
19.	rura PE 100 Ø 100 do wody	1 szt (12 mb)
20.	kolano 90° PE 100 do zgrzewania doczołowego	2 szt
21.	krążek betonowy zabezpieczający skrzynkę do zasuw o odpowiedniej średnicy otworu, o grubości min. 10 cm	5 szt
22.	tabliczki do oznaczenia zasuw	4
23.	tabliczka do oznaczenia hydrantu	1
24.	kompletna studnia betonowa z pokrywą i włazem żeliwnym z uszczelnionymi otworami dla rury PE Ø 160, średnica studni 1500 mm, głębokość 2000, dno prefabrykowane tj. dennica, łączona na uszczelki, z dostawą do m. Górki Duże ul. Dylewska	1 komplet
25.	śruby ze stali nierdzewnej o wymiarach i w ilości pozwalającej na pełne skręcenie wszystkich ww. elementów kołnierzowych	
26.	uszczelki do uszczelnienia połączeń kołnierzowych o wymiarach i w ilości pozwalającej na uszczelnienie połączeń wykonanych z ww. elementów kołnierzowych (schemat połączeń do wglądu w siedzibie Zakładu)	

UWAGA:

Rury i kształtki PE dobrać należy w obrębie jednego producenta.

Wszystkie elementy z żeliwa winny być zabezpieczone antykorozyjnie.

2. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3. wymagany termin realizacji zamówienia: październik 2012 r.,
4. okres gwarancji – gwarancja producenta materiału,
5. warunki płatności: zapłata za towar nastąpi na podstawie faktury VAT (wystawionej w dniu lub po dniu realizacji zamówienia) w terminie 21 dni od daty jej otrzymania,
6. przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się **kryterium najniższej ceny netto**,
7. okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty,
8. oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną